



RESULTADOS DE ANÁLISES - SEGUNDO PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE ÁGUA MINERAL NATURAL E ÁGUA NATURAL

INTERESSADO: AGUAS MINERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA
ENDEREÇO: RUA PAUL, Nº 2 - CENTRO
MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS ESTADO: MG

DADOS SOBRE A AMOSTRA


ORIGEM CAPTAÇÃO: MINA
ORIGEM RESERVATÓRIO E GALÃO: FONTE DOS AMORES I
ORIGEM COPO, GARRAFA E POÇO: FONTE DOS AMORES II
<input type="checkbox"/> TRATADA ( ) CLORADA (X) BRUTA
HORÁRIO DAS COLETAS: MANHÃ E TARDE
AMOSTRADOR : FELIPE A. M. BARBOSA - ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS


ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Nº	DATA	CHUVA NAS 24h	LOCAL DA COLETA	LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO	PH	CONDUT. µS	TEMP. °C	FLUOR mg/l VMP em PC até 1,2	COL.TOTAIS NMP/100ml V.M.P.AUSENTE	COL.TERMO-TOLERANTES NMP/100ml V.M.P.AUSENTE
3217	21/12/2020	SIM	GARRAFA 510ML	***	5,87	23,7	24,2	-	AUSENTE	AUSENTE
3218	21/12/2020	SIM	GALÃO	***	6,25	6,2	21,2	-	AUSENTE	AUSENTE
3219	21/12/2020	SIM	POÇO	***	5,69	18,4	21,6	-	-	-
3220	21/12/2020	SIM	ENVASE GALÃO	***	5,82	18,6	21,7	-	AUSENTE	AUSENTE
3221	21/12/2020	SIM	ENVASE GARRAFA	***	5,86	18,7	23,1	-	AUSENTE	AUSENTE
3229	22/12/2020	SIM	GARRAFA	***	5,86	18,7	24,9	-	AUSENTE	AUSENTE
3230	22/12/2020	SIM	POÇO	***	5,70	18,2	21,7	-	AUSENTE	AUSENTE
3231	22/12/2020	SIM	GALÃO	***	5,97	18,1	22,0	-	AUSENTE	AUSENTE
3238	23/12/2020	SIM	POÇO	***	5,71	19,2	21,1	-	-	-
3239	23/12/2020	SIM	COPO	F.22/12	5,95	18,1	24,1	-	AUSENTE	AUSENTE
3240	23/12/2020	SIM	GARRAFA	F.22/12	5,85	18,4	24,0	-	AUSENTE	AUSENTE
3241	23/12/2020	SIM	GALÃO	F.23/12	6,01	18,2	20,8	-	AUSENTE	AUSENTE
3242	23/12/2020	SIM	RESERVATÓRIO POÇO	***	5,90	18,6	21,3	-	AUSENTE	AUSENTE

- Nota: 1 - Em azul - Atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL , segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).  
2 - Em vermelho - Não atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL , segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).  
3 - V.M.P. - Valores Máximo Permissíveis  
4 - ND - Não detectado.  
5 - Caso o amostrador seja o interessado, os resultados desta análise se aplicam tão somente à amostra trazida pelo mesmo.

Técnicos Químico II: Renata M. Eugênio. Pereira - CRQ-2 nº 02405110  
Mírcia Fonseca Camargo - CRQ-2 Nº 02405773

pl   
ANA MARIA FERREIRA  
CRQ 2 Nº 02401853  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
ROSEMARY CAETANO ARAÚJO  
CRF Nº 13103  
ANALISTA II

POÇOS DE CALDAS, 29 DE DEZEMBRO DE 2.020.