



RESULTADOS DE ANÁLISES - SEGUNDO PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE ÁGUA MINERAL NATURAL E ÁGUA NATURAL

INTERESSADO: **ÁGUAS MINERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA**

ENDEREÇO: RUA PIAUI, Nº 2 - CENTRO

MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS ESTADO: MG

DADOS SOBRE A AMOSTRA

ORIGEM CAPTAÇÃO: MINA

ORIGEM RESERVATÓRIO E GALÃO: FONTE DOS AMORES I

ORIGEM COPO, GARRAFA E POÇO: FONTE DOS AMORES II

() TRATADA () CLORADA (X) BRUTA

HORÁRIO DAS COLETAS: MANHÃ E TARDE

AMOSTRADOR: FELIPE A. M. BARBOSA - ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Nº	DATA	CHUVA NAS 24h	LOCAL DA COLETA	LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO	PH	CONDUT. µS	TEMP. °C	FLUOR mg/l VMP em PC até 1,2	COL.TOTAIS NMP/100ml V.M.P.AUSENTE	COL.TERMO-TOLERANTES NMP/100ml V.M.P.AUSENTE
1322	19/05/2020	NÃO	GALÃO	***	6,36	6,2	15,6	-	AUSENTE	AUSENTE
1323	19/05/2020	NÃO	POÇO	***	6,01	18,0	19,4	0,49	-	-
1324	19/05/2020	NÃO	COPO	***	6,13	18,3	17,6	-	AUSENTE	AUSENTE
1325	19/05/2020	NÃO	GARRAFA	***	6,03	18,3	18,1	-	AUSENTE	AUSENTE
1344	20/05/2020	NÃO	POÇO	***	5,86	18,4	19,8	0,35	-	-
1347	20/05/2020	NÃO	GALÃO	F. 20/05/20	6,32	5,8	16,7	-	AUSENTE	AUSENTE
1366	22/05/2020	NÃO	COPO	F. 21/05/20	5,98	17,3	18,2	-	AUSENTE	AUSENTE
1367	22/05/2020	NÃO	GARRAFA	F. 21/05/20	6,05	18,1	18,5	-	AUSENTE	AUSENTE
1368	22/05/2020	NÃO	GALÃO	F. 22/05/20	6,26	6,8	17,2	-	AUSENTE	AUSENTE
1369	22/05/2020	NÃO	ENVASE DE GARRAFAS	***	6,05	18,0	17,8	-	AUSENTE	AUSENTE
1370	22/05/2020	NÃO	ENVASE DE GALÕES	***	6,11	6,1	17,2	-	AUSENTE	AUSENTE
1371	22/05/2020	NÃO	POÇO	***	5,74	18,4	19,8	0,31	-	-

Nota: 1 - Em azul - Atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL, segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).

2 - Em vermelho - Não atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL, segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).

3 - V.M.P. - Valores Máximo Permissíveis

4 - ND - Não detectado

5 - Caso o amostrador seja o interessado, os resultados desta análise se aplicam tão somente à amostra trazida pelo mesmo.

Técnicos Químico II: Renata M. Eugênio. Pereira - CRQ-2 nº02405110

Minéia Fonseca Camargo - CRQ-2 Nº 02405773


ANA MARIA FERREIRA
CRQ 2 Nº02401853
RESPONSÁVEL TÉCNICO


ROSEMARY CAETANO ARAÚJO
CRF Nº13103
ANALISTA II