



RESULTADOS DE ANÁLISES - SEGUNDO PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE ÁGUA MINERAL NATURAL E ÁGUA NATURAL

INTERESSADO: **ÁGUAS MINERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA**

ENDEREÇO: RUA PIAUI, Nº 2 - CENTRO

MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS ESTADO: MG

DADOS SOBRE A AMOSTRA

ORIGEM CAPTAÇÃO: MINA

ORIGEM RESERVATÓRIO E GALÃO: FONTE DOS AMORES I

ORIGEM COPO, GARRAFA E POÇO: FONTE DOS AMORES II

 TRATADA CLORADA BRUTA

HORÁRIO DAS COLETAS: MANHÃ E TARDE

AMOSTRADOR: FELIPE A. M. BARBOSA - ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Nº	DATA	CHUVA NAS 24h	LOCAL DA COLETA	LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO	PH	CONDUT. µS	TEMP. °C	FLUOR mg/l VMP em PC até 1,2	COL.TOTAIS NMP/100ml V.M.P.AUSENTE	COL.TERMO-TOLERANTES NMP/100ml V.M.P.AUSENTE
131	18/01/2021	SIM	ENVASE GALÕES		6,10	6,1	19,1		AUSENTE	AUSENTE
132	18/01/2021	SIM	GALÃO	14/jan	6,08	5,9	20,3		AUSENTE	AUSENTE
133	18/01/2021	SIM	GALÃO	18/jan	6,14	6,0	19,5		AUSENTE	AUSENTE
134	18/01/2021	NÃO	POÇO		5,75	19,6	19,8	0,35	AUSENTE	AUSENTE
137	19/01/2021	NÃO	COPO	18/jan	6,01	18,4	23,2		AUSENTE	AUSENTE
138	19/01/2021	NÃO	GALÃO	19/jan	6,14	6,0	20,0		AUSENTE	AUSENTE
139	20/01/2021	NÃO	POÇO		5,63	18,4	21,3	0,25	AUSENTE	AUSENTE
147	20/01/2021	NÃO	GARRAFA	19/jan	5,95	19,3	23,2		AUSENTE	AUSENTE
148	20/01/2021	NÃO	GALÃO	20/jan	6,12	6,1	20,1		AUSENTE	AUSENTE
149	20/01/2021	NÃO	POÇO		5,72	20,5	21,6	0,37	AUSENTE	AUSENTE
173	21/01/2021	NÃO	GARRAFA	20/jan	5,99	18,3	24,1		AUSENTE	AUSENTE
174	21/01/2021	NÃO	GALÃO	21/jan	5,97	5,7	20,0		AUSENTE	AUSENTE
175	21/01/2021	NÃO	RESERVATÓRIO MINA		5,92	6,0	19,2		AUSENTE	AUSENTE
176	21/01/2021	NÃO	RESERVATÓRIO POÇO		5,86	17,9	21,1		AUSENTE	AUSENTE
177	21/01/2021	NÃO	POÇO		5,65	19,6	20,1	0,32	AUSENTE	AUSENTE
182	22/01/2021	NÃO	GALÃO	22/jan	6,05	5,9	20,4		AUSENTE	AUSENTE
183	22/01/2021	NÃO	COPO	21/jan	6,06	18,0	24,0		AUSENTE	AUSENTE
184	22/01/2021	NÃO	GARRAFA	21/jan	5,79	18,2	23,5		AUSENTE	AUSENTE
185	22/01/2021	NÃO	POÇO		5,64	18,3	21,1	0,28	AUSENTE	AUSENTE

3 - V.M.P. - Valores Máximo Permissíveis

4 - ND - Não detectado.

5 - Caso o amostrador seja o interessado, os resultados desta análise se aplicam tão somente à amostra trazida pelo mesmo.

Técnicos Químico II: Renata M. Eugênio. Pereira - CRQ-2 nº02405110

Minéia Fonseca Camargo - CRQ-2 Nº 02405773


DARTAGNAN VIEIRA VIOTTI

ANALISTA DE LABORATÓRIO