



RESULTADOS DE ANÁLISES - SEGUNDO PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE ÁGUA MINERAL NATURAL E ÁGUA NATURAL

INTERESSADO: ÁGUAS MINERAIS DE POÇOS DE CALDAS LTDA

ENDEREÇO: RUA PIAUÍ, Nº 2 - CENTRO

MUNICÍPIO: POÇOS DE CALDAS ESTADO: MG

DADOS SOBRE A AMOSTRA

ORIGEM CAPTAÇÃO: MINA

ORIGEM RESERVATÓRIO E GALÃO: FONTE DOS AMORES I

ORIGEM COPO, GARRAFA E POÇO: FONTE DOS AMORES II

() TRATADA () CLORADA (X) BRUTA

HORÁRIO DAS COLETAS: TARDE

AMOSTRADOR: JOSÉ MIGUEL/PAULA/ADRIANA/MARCOS - ÁGUAS MINERAIS POÇOS DE CALDAS

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Nº	DATA	CHUVA	LOCAL DA COLETA	LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO	PH	CONDUT. µS	TEMP. °C	FLUOR	COL.TOTAIS	COL.TERMO-TOLERANTES
		NAS						mg/l	NMP/100ml	NMP/100ml
		24h					V.M.P.AUSENTE		V.M.P.AUSENTE	
2866	10/10/2022	SIM	GALÃO		6,14	22,0	20,0	AUSENTE	AUSENTE	
2870	10/10/2022	SIM	COPO	10/10/2022	5,99	23,5	22,6	AUSENTE	AUSENTE	
2865	10/10/2022	SIM	POÇO		5,94	24,0	19,8			
2867	10/10/2022	SIM	ENVASE GALÃO		6,11	21,6	19,7	AUSENTE	AUSENTE	
2869	10/10/2022	SIM	GARRAFA 510 ML	10/10/2022	5,79	23,8	21,9	AUSENTE	AUSENTE	
2868	10/10/2022	SIM	ENVASE GARRAFA		5,99	23,3	19,9	AUSENTE	AUSENTE	
2886	11/10/2022	SIM	POÇO		5,95	25,2	19,9	AUSENTE	AUSENTE	
2887	11/10/2022	SIM	GALÃO		6,13	23,7	20,3	AUSENTE	AUSENTE	
2888	11/10/2022	SIM	GARRAFA 1,5 L		5,90	24,8	23,2	AUSENTE	AUSENTE	
2901	13/10/2022	NÃO	GALÃO		6,11	27,1	21,9	AUSENTE	AUSENTE	
2902	13/10/2022	NÃO	POÇO		6,13	23,8	20,2			
2903	13/10/2022	NÃO	GARRAFA 510 ML		5,87	25,1	21,9	AUSENTE	AUSENTE	
2915	13/10/2022	NÃO	POÇO		6,18	27,8	20,0	0,87		
2916	13/10/2022	NÃO	GALÃO		6,07	25,8	21,1	AUSENTE	AUSENTE	
2917	13/10/2022	NÃO	GARRAFA 510 ML		5,93	25,4	22,7	AUSENTE	AUSENTE	
2918	13/10/2022	NÃO	COPO	14/10/2022	5,96	24,2	22,7	AUSENTE	AUSENTE	
2919	13/10/2022	NÃO	COPO	13/10/2022	5,90	24,1	22,7	AUSENTE	AUSENTE	

Nota: 1 - Em azul - Atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL, segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).

2 - Em vermelho - Não atende aos padrões de identidade e qualidade para ÁGUA MINERAL NATURAL e ÁGUA NATURAL, segundo RDC nº 275 de setembro de 2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Ministério da Saúde).

3 - V.M.P. - Valores Máximo Permissíveis

4 - ND - Não detectado.

5 - Caso o amostrador seja o interessado, os resultados desta análise se aplicam tão somente à amostra trazida pelo mesmo.

Técnicos Químico II: Renata M. Eugênio. Pereira - CRQ-2 N°02405110

Minéia Fonseca Camargo - CRQ-2 N° 02405773

ANA MARIA FERREIRA
CRQ 2 N°02401853
RESPONSÁVEL TÉCNICOROSEMARY CAETANO ARAÚJO
CRF N°13103
ANALISTA II